

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2026

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN
Kính gửi: Quý nhà thầu

Hiện nay, Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đang triển khai lập dự toán cho công tác (hoặc gói thầu) “Nâng cấp, thay thế PLC tại 03 Trạm bơm tăng áp”.

Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ kính mời Quý Nhà thầu quan tâm tham gia báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi yêu cầu báo giá:
a. Danh mục, khối lượng vật tư cần cung cấp:

STT	Danh mục vật tư/công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hoá (Yêu cầu về nhãn hiệu, mã sản phẩm, đặc tính kỹ thuật,...)	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Các yêu cầu khác
I	Vật tư thiết bị chính					
1	Bộ điều khiển lập trình PLC	Bộ	03			
II	Dịch vụ thi công lắp đặt					
1	Dịch vụ lập trình và cấu hình PLC, SCADA cho 03 Trạm bơm tăng áp: xây dựng/chuyển đổi chương trình điều khiển hiện hữu sang PLC mới, cấu hình truyền thông (EtherNet/IP, Modbus TCP/RTU nếu có), cập nhật tag và địa chỉ I/O, kiểm tra điều khiển 2 chiều trên HMI/SCADA.	Gói	03	Đặc tính kỹ thuật "Nâng cấp, thay thế PLC tại 03 Trạm bơm tăng áp" theo Tờ trình số 008/TTr-XNCG-KHVT ngày 06 Tháng 01 năm 2026 (đính kèm).		01 Gói cho 01 Trạm
2	Dịch vụ thi công lắp đặt, đấu nối và chạy thử hệ thống PLC mới tại 03 Trạm bơm tăng áp: khảo sát hiện trạng, tháo dỡ PLC cũ, lắp đặt PLC mới, đấu nối dây và đánh số, nối	Gói	03			01 Gói cho 01 Trạm

STT	Danh mục vật tư/công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hoá (Yêu cầu về nhãn hiệu, mã sản phẩm, đặc tính kỹ thuật,...)	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Các yêu cầu khác
	đất và chống nhiễu, kiểm tra nguội/nóng, chạy thử các chế độ vận hành, giả lập sự cố và nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao hồ sơ và đào tạo vận hành cơ bản.					

- b. Địa điểm thực hiện: Trạm bơm tăng áp số 1 xã Hiệp Phước; Trạm bơm tăng áp số 2, 3 xã Cần Giờ TPHCM.
 - c. Yêu cầu kỹ thuật hàng hoá (nếu có): Vật tư, hàng hoá thay mới là hàng mới 100%, tối thiểu phải có bao bì và phải ghi rõ (thông tin nếu có): Tên hàng hóa; Công suất; Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; Xuất xứ.
 - d. Điều kiện cung cấp, vận chuyển, kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu hàng hoá (nếu có): Quý nhà thầu cung cấp hàng hoá mới 100% và đáp ứng mô tả hàng hoá đã nêu bên trên.
 - e. Điều kiện nghiệm thu: Sau khi hoàn thành, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ sẽ vận hành hệ thống PLC trong 10 ngày làm việc trước khi hai bên tiến hành ký biên bản xác nhận nghiệm thu đưa vào sử dụng.
 - f. Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng.
2. Thời gian khảo sát thực tế:
- Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ sẽ sắp xếp để Quý nhà thầu tiếp cận, khảo sát thực tế từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 15 tháng 01 năm 2026.
 - Trước khi đến khảo sát, đề nghị Quý nhà thầu liên hệ trước tối thiểu 01 ngày để Xí nghiệp bố trí cán bộ đón tiếp.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 09h00 ngày 20 tháng 01 năm 2026.
4. Thông tin liên hệ, hình thức tiếp nhận báo giá:
- Quý Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử về Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ trong thời gian quy định nêu trên. Các báo giá được gửi đến Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét và được gửi trả theo nguyên trạng.
 - Người nhận (Bộ phận tiếp nhận): Ban Tổ chức Hành chánh – Bộ phận văn thư.
 - Điện thoại liên hệ: 0906.611.762 – Ông Vinh.
 - Địa chỉ tiếp nhận: Số 01 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Số 02, Rừng Sác, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

- Email: cuocdichvu-baogia@capnuoccangio.com.vn
- 5. Hiệu lực của báo giá: Thời gian có hiệu lực của báo giá đến ngày đến ngày 20. tháng 6... năm 2026.
- 6. Các lưu ý cho đơn vị báo giá:
 - Báo giá bao gồm tất cả các loại thuế, chi phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng đến Trạm bơm tăng áp số 1, xã Hiệp Phước, Trạm bơm tăng áp số 2, 3, xã Cần Giờ TPHCM.
 - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
 - Yêu cầu kỹ thuật và tính năng của thiết bị đề nghị báo giá là yêu cầu tối thiểu. Các đơn vị báo giá có thể báo giá các thiết bị có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn.

Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ rất mong nhận được sự quan tâm và báo giá từ Quý thầu.

Trân trọng. 



Trần Văn Túc